



**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ЕЛЬЦУ, ЕЛЕЦКОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТАНОВЛЯНСКОМУ
И ДОЛГОРУКОВСКОМУ РАЙОНАМ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 349/3

**об устранении нарушений, в области обеспечения пожарной безопасности,
находящихся в компетенции объекта проверки**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 31 города Ельца «Сказка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца
собственности, имущества и т.д.)

во исполнении решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Липецкой области Пивторак А.Ю. № 349 от 28.09.2021, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18 октября 2021 года по 25 октября 2021 года дознавателем отдела надзорной деятельности по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам Липецкой области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Липецкой области старшим лейтенантом внутренней службы Жуковым Алексеем Дмитриевичем **проведена плановая выездная проверка** объекта защиты МАДОУ «Детский сад № 31 города Ельца «Сказка», **расположенного по адресу:** Липецкая область, г. Елец, улица Октябрьская, д. 22, **совместно с заведующей** МАДОУ «Детский сад № 31 города Ельца «Сказка» Авдеевой Мариной Васильевной.

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В кабинете психолога, помещениях группы бассейна на 1-м этаже, кабинете логопеда на 2-м этаже заменить декоративно-отделочные, облицовочные материалы стен и потолков, не соответствующие по классу пожарной опасности классу функциональной пожарной	Ч. 6, ч. 7 ст. 134, т. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 01.05.2009	13.05.2022	

	опасности здания, на негорючие или соответствующие по классу пожарной опасности классу функциональной пожарной опасности здания			
2	В помещениях тамбуров 1-й и 2-й младших групп общеразвивающей направленности на 1-м этаже установить пожарные извещатели	Ч. 4 ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.1.10, п. А.4, табл. А.1, А.3, М.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» от 01.05.2009	13.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
старший лейтенант внутренней службы



А.Д. Жуков

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 31 города Ельца «Сказка»

М.В. Авдеева

25 октября 2021 г.